

## Burgschloss in Schorndorf: Bauschau und Instandsetzungsanalyse



---

Bauvorhaben

**Bauschau und Instandsetzungsanalyse des Burgschlosses  
in Schorndorf**

---

Bauherr

Vermögen und Bau Baden-Württemberg  
Karlsplatz 5, 71638 Ludwigsburg

---

Zeitpunkt der Untersuchung

2020 bis 2021

---

Beschreibung

Das freistehende Gebäude befindet sich im Zentrum der Stadt Schorndorf am südöstlichen Rand der Altstadt. Es liegt zwischen der Burgstraße, der Johann-Philipp-Palm-Straße, der Archivstraße und der Friedensstraße. Das Burgschloss wurde ab 1535 als Renaissancebauwerk errichtet. Im 19. Jahrhundert führte man eine grundlegende Erneuerung des Mauer- und Fachwerks, der Fenster und Tore sowie des Dachstuhls durch. Anfang des 19. Jhd. wurde das Schloss als Kaserne und anschließend ein Gefängnis und Beamtenwohnungen eingebaut.

Für die Remstal Gartenschau 2019 wurde das Gebäude im Jahr 2017 renoviert. Es wurden kaum Baumängel bei der durchgeführten Bauschau aufgefunden.

Aufgrund einer Heizungsanlage im Gewölbekeller ist eine extrem trockene Raumluft vorhanden, welche zum Austrocknen des Mauerwerks führt. An anderer Stelle ist die Entwässerung mangelhaft.

Es wurde eine Begehung mit visueller Untersuchung und Beurteilung getätigt. Die Ergebnisse wurden dokumentiert und als Handlungsempfehlung zusammengestellt.